


ANALYSE Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007765-1380-2	Dato for prøveudtagning 07-05-2024	Prøve start
Produktionssted Rønne Granit Snorrebakken 28 3700 Rønne	Produkt 11/16 mm Blå Rønne Granit kl. E	Modtaget den 07-05-2024	Prøve slut
	Produktbetegnelse Knust granit	Reference ID	
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
			

Kornstørrelsesfordeling


gnf.%

D60	13,960	D50	13,290	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	9,557				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	31,5
98	100	100	22,4
90	99	90	16
10	20	19	11,2
0	5	2	8
0	5	1	5,6
0	3	1	4
0	3	1	2
0	3	0	1
0	3	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,2	0,063

Sigte (mm)	målt gnf. %
------------	-------------



Bemærkning	Sted og dato Rønne 08-05-2024
	 Ronni Regnarsson, laboratorietekniker Elektronisk signatur