

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007926-1355 - 2 - VEJ	Fra dato 2024-01-02	Erstatter 2021-06-18
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produkt 0/20BG II	Produktbetegnelse 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	Produktbetegnelse


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 933-9 Methylenblå			3
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,01		
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	9,7		

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	31,5
		100	22,4
		98	16
		93	8
		87	4
		80	2
		70	1
		48	0,5
		20	0,25
		8	0,125
0,0	9,0	4,5	0,063




Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur

Bemærkning

Iht. AAB (dec. 2023) er der ingen krav til MB for Stabilitgrus og Bundsikringsgrus kv.I og kv.II, hvis finstof < 5%.