


## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1


Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007941-1355-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>20-06-23</b>	Prøve start <b>20-06-23</b>
	Produkt <b>0/8mm Leret vejgrus</b>	Modtaget den <b>20-06-23</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle</b>	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning Vand (%)	4,2		
---	-----	--	--

<b>Kornstørrelsesfordeling</b>	D60	1,561	D50	0,943	D60/D10 (U-tal)	12,2
gnf. %	D10	0,127				



Bemærkning	Sted og dato <b>Vor Frue 22-06-23</b>
	
	<b>Johnna Okkels Müller, Laborant</b>
	Elektronisk signatur