

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007930-1351-1	Dato for prøveudtagning 01-02-2024	Prøve start 06-02-2024
	Produkt 0/8mm Bundsikringsgrus kv. II	Modtaget den 06-02-2024	Prøve slut
Produktionssted Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	Analyseret af

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	6,9		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	2,6		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,838	D50	0,647	D60/D10 (U-tal)	7,2
D10	0,117				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
		98	8
		94	5,6
		91	4
		82	2
		68	1
		42	0,5
		20	0,25
		11	0,125
0,0	9,0	6,3	0,063



Bemærkning

 Sted og dato
Vor Frue 07-02-2024

Johnna Okkels Müller, Laborant
 Elektronisk signatur