

ANALYSE Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007900-1380-1	Dato for prøveudtagning 11-10-23	Prøve start
	Produkt 0/2 mm Blå Rønne Granit	Modtaget den 11-10-23	Prøve slut
Produktionssted Rønne Granit Snorrebakken 28 3700 Rønne	Produktbetegnelse Knust granit	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning Vand (%)	2,8		
---	-----	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi Max-værdi Målt værdi Sigte-serie

98	100	100	4
95	100	97	2,8
85	99	90	2
58	78	68	1
40	60	49	0,5
29	41	32	0,25
17	29	18	0,125
11,0	19,0	13,9	0,063

 Sigte (mm)
målt gnf. %

 D60 D50 0,514 D60/D10 (U-tal)
 D10

Bemærkning

 Sted og dato
Vor Frue 24-10-23

Johnna Okkels Müller, Laborant
 Elektronisk signatur