


## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1


|  |  |  |                                  |
|--|--|--|----------------------------------|
| Leverandør<br><b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>                               | Varedeklaration<br><b>1007741-1353-5</b>   | Dato for prøveudtagning<br><b>15-04-2024</b> | Prøve start<br><b>16-04-2024</b> |
|  | Produkt<br><b>0/32mm Stabilgrus kv. II</b> | Modtaget den<br><b>16-04-2024</b>            | Prøve slut                       |
| Produktionssted<br><b>Løng Stenindustri<br/>Kalundborgvej 94<br/>4180 Sorø</b> | Produktbetegnelse                          | Reference ID                                 | Mærkning<br><b>Nyt værk</b>      |
|  | Objekt                                     | Registreret af                               |                                  |
|  |  | Analysert af                                 |                                  |

| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|
|----------------------------|-------|-----------|-----------|

|  |     |  |  |
|--|-----|--|--|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling<br>Udvaskning og sigtning<br>Vand (%) | 6,3 |  |  |
|--|-----|--|--|

|                                |     |        |     |       |                 |      |
|--------------------------------|-----|--------|-----|-------|-----------------|------|
| <b>Kornstørrelsesfordeling</b> | D60 | 11,537 | D50 | 6,053 | D60/D10 (U-tal) | 40,0 |
| gnf.%                          | D10 | 0,289  |     |       |                 |      |



|            |   |
|------------|---|
| Bemærkning | Sted og dato<br><b>Vor Frue 17-04-2024</b>  |
|            |  |
|            | <b>ANN Adsbøl, Laborant</b>   |
|            | Elektronisk signatur  |