

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1


Leverandør NCC Industry A/S	Varedeklaration 1007926-1354-1	Dato for prøveudtagning 26-09-23	Prøve start 26-09-23
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 26-09-23	Prøve slut
Produktionssted Munke Bjergby Grusgrav Munke Bjergbyvej 42A 4190 Munke Bjergby	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analysert af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	4,9		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,2		3,0

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,936 D50 0,704 D60/D10 (U-tal) 5,2
D10 0,179



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 28-09-23

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur