

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007871-1355-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>11-01-21</b>	Prøve start <b>13-01-21</b>
	Produkt <b>0/16mm Støbemix</b>	Modtaget den <b>12-01-21</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle</b>	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	5,6		
--	-----	--	--

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	4,076	D50	2,220	D60/D10 (U-tal)	13,4
D10	0,305				

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie



Bemærkning

Sted og dato  
**Vor Frue 14-01-21**

*J. Müller*

---

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
Elektronisk signatur