

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007926-1355-2	Dato for prøveudtagning 03-04-2024	Prøve start 03-04-2024
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 03-04-2024	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analysert af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,2		
--	-----	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,841	D50	0,627	D60/D10 (U-tal)	3,3
D10	0,253				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 04-04-2024



ANN Adsbøl, Laborant
Elektronisk signatur