

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1000223-1355-1	Dato for prøveudtagning 11-10-22	Prøve start 11-10-22
	Produkt 0/63mm Bundsikringsgrus uden krav	Modtaget den 11-10-22	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,0		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	3,41		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	14,584	D50	6,279	D60/D10 (U-tal)	46,9
D10	0,311				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie



Bemærkning

 Sted og dato
Vor Frue 13-10-22

Johnna Okkels Müller, Laborant
 Elektronisk signatur