RAPPORT

Prøve nr **4240115**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning	Prøve start
NCC Industry A/S, Råstoffer	**1000622-1355-1**	**04-03-2024**	**07-03-2024**
	Produkt	Modtaget den	Prøve slut
	8/11 mm Skærver	**07-03-2024**	
		Reference ID	
Produktionssted	Produktbetegnelse		
Nyrand Grusgrav		Registreret af	Mærkning
Gammelrandgaard			
4470 Svebølle	Objekt	Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	9,899	D50	9,495	D60/D10 (U-tal)	1,3
D10	7,411				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	22,4
98	100	100	16
85	99	92	11,2
15	35	13	8
0	15	1	5,6
0	7	1	4
0	5	1	2
		0	1
		0	0,5
		0	0,25
		0	0,125
0,0	2,0	0,2	0,063



Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4
målt gnf. %	0,2	0	0	0	0	1	1	1	13	92	100	

Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 07-03-2024

Johnna Okkels Müller, Laborant

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S, Råstoffer
Laboratorie: Vor Frue
Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **46560021**

Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email **jom@ncc.dk**

Internetadresse