

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007929-1359-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>07-03-2024</b>	Prøve start <b>07-03-2024</b>
	Produkt <b>0/63mm Bundsikringsgrus kv.II</b>	Modtaget den <b>07-03-2024</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Vor Frue Øde Hastrup Vej 130 4000 Roskilde</b>	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analysert af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	<b>4,9</b>		
--	------------	--	--

### Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	8,791	D50	2,967	D60/D10 (U-tal)	37,1
D10	0,237				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	90
85	100	100	63
		86	31,5
		71	16
		59	8
		53	4
		47	2
		40	1
		27	0,5
		11	0,25
		4	0,125
0,0	9,0	2,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Vor Frue 13-03-2024**

*J. Müller*

---

**Johnna Okkels Müller, Laborant**  
Elektronisk signatur