RAPPORT

Prøve nr **5231580**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning		Prøve start
	1007871-1322-1	**01-08-23**		**01-08-23**
	Produkt	Modtaget den		Prøve slut
	0/16mm Støbemix	**01-08-23**		**08-08-23**
		Reference	ID	
Produktionssted	Produktbetegnelse		**ASG**	
RN Sten og Grus	**Støbemix**	Registreret af		Mærkning
Stamholmen 225				
2650 Hvidovre	Objekt	Analyseret af		

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling
Tørsigtning

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	4,813	D50	3,000	D60/D10 (U-tal)	27,8
D10	0,173				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
		100	25
		95	16
		90	11,2
		81	8
		66	5,6
		54	4
		46	2
		43	1
		35	0,5
		20	0,25
		4	0,125
		0,8	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 03-08-23

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr **36780500**
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email **ulh@ncc.dk**
Internetadresse **www.tilslag.dk**