

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007989-1237-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>21-08-2023</b>	Prøve start
Produktionssted <b>Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup</b>	Produkt <b>0/16mm Støbemix</b>	Modtaget den <b>01-09-2023</b>	Prøve slut
	Produktbetegnelse <b>Sorteret knust og blandet bakkemateriale</b>	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af <b>Ken</b>	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
Vand (%)	<b>3,9</b>		

### Kornstørrelsesfordeling

D60	7,627	D50	4,862	D60/D10 (U-tal)	35,4
D10	0,216				

Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie



Bemærkning

Sted og dato  
**Odense 22-09-2023**

*Mikkel Svendsen*

---

**Mikkel Svendsen, Laborant**  
Elektronisk signatur