


## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1009117-1237-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>21-08-2023</b>	Prøve start
Produktionssted <b>Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup</b>	Produkt <b>0/8 mm Støbemix</b>	Modtaget den <b>01-09-2023</b>	Prøve slut
	Produktbetegnelse <b>Sorteret knust og blandet bakkemateriale</b>	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af <b>Ken</b>	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	<b>9,0</b>		

### Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	4,111	D50	2,012	D60/D10 (U-tal)	19,1
D10	0,215				



Bemærkning

Sted og dato  
**Odense 11-09-2023**

*Mikkel Svendsen*

---

**Mikkel Svendsen, Laborant**  
Elektronisk signatur