

Stenmateriale

Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration 1000013-1110-1	Dato for prøveudtagning 12-12-2023	Prøve start
Produktionssted St.Endelt Grusgrav Østkystvejen 70 9300 Sæby	Produkt Kabelsand	Modtaget den 14-12-2023	Prøve slut
	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analiseret af St.Endelt	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	0,57		0,8

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,279	D50	0,233	D60/D10 (U-tal)	2,6
D10	0,108				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato

Århus 19-12-2023

Hanne Boye-Nielsen, Laborant

Elektronisk signatur