


ANALYSE Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-6	Dato for prøveudtagning 02-04-2024	Prøve start 02-04-2024
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 02-04-2024	Prøve slut 02-04-2024
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20-dages kontrol
		Analysert af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi Max-værdi Målt værdi Sigte-serie

99	100	100	5,6
99	100	100	4
90	100	98	2,8
89	99	96	2
72	92	84	1
55	75	60	0,5
15	27	26	0,25
0	5	3	0,125
0,0	3,0	0,7	0,063



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 16-04-2024 <hr/> Lene Seilling Olsen, Laborant Elektronisk signatur
------------	---