

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007930-1245-1	Dato for prøveudtagning 29-02-2024	Prøve start
	Produkt 0/8mm Bundsikringsgrus kv. II	Modtaget den 01-03-2024	Prøve slut
Produktionssted Koledhus Grusgrav Koledhusvej 5853 Ørbæk	Produktbetegnelse tørharpet bakkemateriale	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af Kim	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	8,4		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,3		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%


D60	0,714	D50	0,498	D60/D10 (U-tal)	4,5
D10	0,157				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

85	100	100	16
85	100	100	8
		93	4
		84	2
		73	1
		50	0,5
		19	0,25
		7	0,125
0,0	9,0	3,8	0,063



Bemærkning

 Sted og dato
Odense 05-03-2024

Mikkel Svendsen, Laborant
 Elektronisk signatur