

Leverandør NCC Industry RN Sten og Grus Stamholmen 225	Varedeklaration 1007925-1322 - 4 - BETON	Fra dato 2021-11-29	Erstatter 2021-09-21
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produkt 0/8 BSG I		
	Produktbetegnelse 0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1		
	Produktbetegnelse Sømateriale		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 933-9 Metylenblå			2,5
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	1,76	1,71	1,81
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	14,0	12,5	15,5

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10 3,0
D50

Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

90	100	100	8
90	100	95	5,6
		95	4
		95	2
		85	1
		70	0,5
		37	0,25
		8	0,125
0,0	5,0	3,0	0,063



Bemærkning

DS/EN 933-9 Metylenblå laves kun i tilfælde af, at 0,063 mm sigten er >5%

Ulla Hansen, Laborant