

Leverandør <b>NCC Industry A/S</b> RN Sten og grus Stamholmen 225 Produktionssted <b>Køge Sten og grus</b> Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Varedeklaration <b>1007925 - 1323 - 4 - BETON</b> Produkt <b>0/8 BSG I</b> Produktbetegnelse <b>0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1</b> Produktbetegnelse <b>Sømateriale</b>	Fra dato <b>2021-11-29</b>	Erstatter <b>2021-04-06</b>
---	--	-------------------------------	--------------------------------


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>DS/EN 933-9 Metylenblå</b>			<b>2,5</b>
<b>DS/EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>1,89</b>	<b>1,84</b>	<b>1,94</b>
<b>DS/EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)</b>	<b>11,0</b>	<b>9,5</b>	<b>12,5</b>

### EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10 3,0  
D50

Min- Max- Middelt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

90	100	100	8
90	100	95	5,6
		95	4
		95	2
		85	1
		70	0,5
		37	0,25
		8	0,125
0,0	5,0	3,0	0,063



Bemærkning

DS/EN 933-9 Metylenblå laves kun i tilfælde af, at 0,063 mm sigten er >5%

Ulla Hansen, Laborant