

<b>Leverandør</b> <b>NCC Industry</b> <b>RN Sten og Grus</b> <b>Stamholmen 225</b> <b>Produktionssted</b> <b>RN Sten og Grus</b> <b>Stamholmen 225</b> <b>2650 Hvidovre</b>	<b>Varedeklaration</b> <b>1000013-1322 - 3 - ---</b> <b>Produkt</b> <b>KABELSAND</b> <b>Produktbetegnelse</b> <b>Kabelsand</b> <b>Produktbetegnelse</b> <b>Kabelsand</b>	<b>Fra dato</b> <b>2023-11-08</b>	<b>Erstatter</b> <b>2023-01-12</b>
--	---	--------------------------------------	---------------------------------------


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi

## EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10 3,0  
D50

Min- Max- Middel Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	99	4
			2
			1
			0,5
			0,25
			0,125
0,0	3,0	1,0	0,063



*Ulla Hansen*

Bemærkning

Termisk resistivitet = Max 0,8K\*m/W

**Ulla Hansen, Laborant**  
Elektronisk signatur