

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration <b>1000013-1237-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>27-02-2024</b>	Prøve start
	Produkt <b>Kabelsand</b>	Modtaget den <b>29-02-2024</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup</b>	Produktbetegnelse <b>Kabelsand</b>	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af <b>Brian</b>	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	<b>8,0</b>		
TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	<b>0,64</b>		

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,220	D50	0,193	D60/D10 (U-tal)	2,6
D10	0,085				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

 Sted og dato  
**Odense 04-03-2024**

**Mikkel Svendsen, Laborant**  
 Elektronisk signatur