

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000004-1322-1	Dato for prøveudtagning 03-07-2023	Prøve start 03-07-2023
	Produkt 0/2 mm sand	Modtaget den 03-07-2023	Prøve slut
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 1/2 Årlig kontrol
		Analysert af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning DS/EN 1744-1 Humisindhold	Lysere fort. 1:3		Lysere


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,259	D50	0,226	D60/D10 (U-tal)	2,4
D10	0,106				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 11-07-2023  <hr/> Camilla Maria Holm, Laborant Elektronisk signatur
------------	---