

Leveringskontrol Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007778-1322-2	Dato for prøveudtagning 02-10-2023	Prøve start 02-10-2023
	Produkt 8/16 mm ærtesten, kl. M	Modtaget den 02-10-2023	Prøve slut 09-10-2023
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Jiggede søsten	Reference ID ASG	Mærkning 20 dages kontrol
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 933-4 Formindex (%)	2		20,0
Analyseret fraktion: 8/16			
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	1,7		5
< 2200 (g)	0,5		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	11,942	D50	10,992	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	8,105	D15	8,5		


 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	32
100	100	100	22,4
90	99	99	16
45	65	53	11,2
7	17	9	8
0	5	0	4
0	2	0	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 23-10-2023

Camilla Maria Holm, Laborant

Elektronisk signatur