

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1121-1	Dato for prøveudtagning 07-06-2023	Prøve start
	Produkt 0/32mm Stabilgrus kv. II	Modtaget den 07-06-2023	Prøve slut
Produktionssted Vesterhavsrålbjerg Orionvej 7 6700 Esbjerg Tlf. 75134433	Produktbetegnelse Knust sømateriale.	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analysert af Bo	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	1,4		
Knusningsgrad [EA]			
Total runde (tr), >90% overflader runde (%)	0		70
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	0,7		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	8,440	D50	5,128	D60/D10 (U-tal)	37,5
D10	0,225				


Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

98	100	100	45
75	100	99	31,5
		90	22,4
50	90	75	16
30	75	59	8
15	60	46	4
		31	2
2	35	22	1
		16	0,5
		11	0,25
		7	0,125
2,0	9,0	4,2	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Esbjerg 29-08-2023



Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur