

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1237-1	Dato for prøveudtagning 07-03-2024	Prøve start
	Produkt 0/32 mm. Stabilt grus, Kvalitet II	Modtaget den 08-03-2024	Prøve slut
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produktbetegnelse sorteret og blandes bakkemateriale	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af Brian	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	6,3		
Knusningsgrad [EA]			
Total runde (tr), >90% overflader runde (%)	2		70
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,1		3,0

Kornstørrelsesfordeling


gnf.%

D60	13,664	D50	5,949	D60/D10 (U-tal)	80,8
D10	0,169				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	45
75	100	96	31,5
		72	22,4
50	90	63	16
30	75	53	8
15	60	47	4
		41	2
2	35	35	1
		27	0,5
		15	0,25
		7	0,125
2,0	9,0	3,1	0,063

Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5	45
målt gnf. %	3,1	7	15	27	35	41	47	53	63	72	96	100



Bemærkning

Sted og dato
Odense 18-03-2024



Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur