

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration <b>1000020-1245-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>24-08-2023</b>	Prøve start
Produktionssted <b>Koledhus Grusgrav Koledhusvej 5853 Ørbæk</b>	Produkt <b>0/8mm Stigrus m. Skærver</b>	Modtaget den <b>25-08-2023</b>	Prøve slut
	Produktbetegnelse <b>Blandede materialer</b>	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af <b>Kim</b>	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	<b>4,5</b>		

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	3,491	D50	2,208	D60/D10 (U-tal)	16,1
D10	0,216				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato

**Odense 29-08-2023**

**Mikkel Svendsen, Laborant**

Elektronisk signatur