

Leverandør NCC industry, Råstoffer Oliehavnsvej 28 800 Århus C	Varedeklaration 1007810-1120 - 3 - BETON	Fra dato 2023-02-15	Erstatter 2022-01-05
Produktionssted Århus Sten og Grus Oliehavnsvej 28 800 Århus C	Produkt 2/5MM		
	Produktbetegnelse 2/5 mm, kl.P		
	Produktbetegnelse Sorteret materiale fra Jyske rev		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m ³)	2,69	2,65	2,73
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	0,8	0,3	1,3
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,034		0,045
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,03		0,039

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	
100	100	100	16
100	100	100	11,2
100	100	100	8
85	100	99	5,6
64	84	74	4
0	17	10	2
0	5	1	1
0,0	1,0	0,1	0,063



Bemærkning
Gc85/20 f1,5
CE Mærkning www.tilslag.dk

Hanne Boye-Nielsen, Laborant
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk