

Leverandør NCC industry, Råstoffer Oliehavnsvej 28 800 Århus C	Varedeklaration 1007814-1120 - 2 - BETON	Fra dato 2023-10-17	Erstatter 2023-04-19
Produktionssted Århus Sten og Grus Oliehavnsvej 28 800 Århus C	Produkt 4/8M		
	Produktbetegnelse 4/8 mm perlesten kl. M.		
	Produktbetegnelse Vasket og jigget Nordsømateriale		
	Attest metode Metode A - Princip 2 : Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m ³)	2,67	2,63	2,71
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	0,7	0,4	1,0
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,021		0,024
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,018		0,021
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	0,5		5,0
TI-B 75 Kritisk absorption	1,5		2,5

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

 D60 : D10
D50

 Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100			
100	100		
100	100		
85	100	100	11,2
85	100	92	8
0	12	6	4
0	2	0	2
0	1	0	1
0,0	1,4	0,0	0,063



Bemærkning

Tørsigtet

Kategori: GC 85/20, f1,5

2022:TK-84 vægtet for andel<4 mm = 0,19 ml/ kg

2023:TK-84 vægtet for andel<4 mm = 0,00 ml/ kg

Anslået værdi i intervallet 0,00-0,19 ml/kg

Hanne Boye-Nielsen, Laborant
Elektronisk signatur

Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
Produktet opfylder krav i overensstemmelse
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk
