

Leverandør NCC Industry A/S RN Sten og grus Stamholmen 225 Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Varedeklaration 1007917 - 1323 - 6 - BETON Produkt 0/4-E Produktbetegnelse 0/4 mm betonsand, kl. E Produktbetegnelse Søsand Attest metode Princip 2: Rullende kontrol	Fra dato 2024-03-12	Erstatter 2023-08-10
---	---	-------------------------------	--------------------------------


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m ³)	2,63	2,59	2,67
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	0,2	0,1	0,4
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,019		0,02
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,017		0,02
TK-84 Kemisk svind (ml/kg)	0,08		0,20

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

97	100	100	5,6
97	100	99	4
90	100	99	2,8
88	99	96	2
72	92	80	1
55	75	59	0,5
15	27	25	0,25
0	5	3	0,125
0,0	3,0	1,0	0,063



Ulla Hansen

Bemærkning

Kornstørrelsefordeling udført ved hjælp af Camsizer (DIA)

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
Produktet opfylder krav i overensstemmelse
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk