

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 11001-37-1	Dato for prøveudtagning 29-10-2021	Prøve start
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produkt Fyld ab. skrænt	Modtaget den 29-10-2021	Prøve slut
	Produktbetegnelse Gravet direkte fra skrænt	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning skrænt
		Udtaget af Ken	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	4,5		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,468	D50	0,394	D60/D10 (U-tal)	3,7
D10	0,128				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	63
100	31,5
100	16
100	8
99	4
92	2
82	1
64	0,5
31	0,25
10	0,125
4,4	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Odense 30-11-2021

Mikkel Svendsen

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur