

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007876-1237-1	Dato for prøveudtagning 21-08-2023	Prøve start
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produkt 0/16 mm Rabatgrus	Modtaget den 01-09-2023	Prøve slut
	Produktbetegnelse Blandede grusgravsmaterialer	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af Ken	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	3,3		
--	-----	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	45
100	100	100	31,5
100	100	100	22,4
		98	16
	75	76	8
		61	4
20	45	52	2
		44	1
		33	0,5
		19	0,25
		9	0,125
2,0	11,0	5,0	0,063

D60 3,716 D50 1,740 D60/D10 (U-tal) 27,6
D10 0,134



Bemærkning	Sted og dato Odense 08-09-2023
	 Mikkel Svendsen, Laborant Elektronisk signatur