


ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000020-1237-1	Dato for prøveudtagning 21-08-2023	Prøve start
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produkt 0/8mm Stigrus m. Skærver	Modtaget den 01-09-2023	Prøve slut
	Produktbetegnelse Blandede materialer	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analiseret af Ken	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	9,9		

Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	2,239	D50	0,926	D60/D10 (U-tal)	17,6
D10	0,127				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato
Odense 08-09-2023

Mikkel Svendsen

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur